

25000002

28.03.2021  
Lud. Puzych  
28.03.2021

URZĄD MIASTA I GMINY w Końskich ul. WNEŁO
1001-04-28
Nr 5627.001
Znak

Końskie, 2021.03.30.

## OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY dla wodociągu Końskie za II półrocze 2020r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Końskich działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1 i art. 25 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 195), art. 12 ust. 1, ust 4 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 2028), § 20 ust. 1, § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 3, ust. 8, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., poz. 2294),

po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych, próbek wody pobranych w punktach zgodności przez PPIS w Końskich w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody oraz przez zarządcę wodociągu – **Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o. o. z siedzibą w Modliszewicach przy ul. Piotrkowskiej 2e** w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, pochodzącej z urządzenia wodociągowego **wodociąg Końskie**;

### PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KOŃSKICH

stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Końskich realizując ustawowy obowiązek nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia dokonał okresowej oceny jakości wody na podstawie:

- 1) sprawozdań z wyników badań jakości wody przeznaczonej do spożycia w ramach prowadzonego przez PPIS w Końskich nadzoru sanitarnego, sprawozdań z wyników badań jakości wody przeznaczonej do spożycia w ramach prowadzonej przez zarządcę, wg. ustalonego harmonogramu kontroli wewnętrznej jakości wody do spożycia, przekazywanych do PPIS w Końskich;
- 2) nadzoru nad jakością wody do spożycia prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich, o którym mowa w § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., poz. 2294);
- 3) analizy podejmowanych działań naprawczych.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Końskie zasilany jest w wodę z ujęć wód podziemnych, zaopatruje w wodę następujące miejscowości: Barycz, Bedlno, Bedlenko, Brody, Czerwony Most, Dyszów, Gabrielnia, Gatniki, Górny Młyn, Grabków, Gracuch, Izabelów, Jeżów, Małachów, Koczwarą, Końskie, Kopaniny, Kornica, Modliszewice, Nałęczów, Niebo, Nowe Brody, Nowe Sierosławice, Nowy Dziebałtów, Nowy Kazanów, Nowy Sokołów, Piła, Pomyków, Pomorzany, Proćwin, Przybyszowy, Radomek, Rogów, Sielpia Mała, Sielpia Wielka, Sierosławice, Stadnicka Wola, Stary Dziebałtów, Stary Kazanów, Stary Sokołów, Sworzyce (w tym Kolonia Sworzyce), Szabelnia, Trzemoszna, Wincentów, Głupiów (kolonia), Gracuch (gajówka), Gracuch (leśniczówka), Izabelów – Gajówka (leśniczówka), Poraj (kolonia);

- liczba zaopatrywanej ludności: 32021;
- produkcja wody [m<sup>3</sup>/d]: 4001;
- długość sieci (bez przyłączy): 233,725 km;
- sposoby uzdatniania: nie prowadzi się.

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich w okresie od lipca do grudnia 2020r. pobrano z przedmiotowego wodociągu ogółem 7 próbek wody do spożycia, w tym 5 próbek w zakresie parametrów grupy A i 2 próbki w zakresie parametrów grupy A i B.

Badania wykonywane były w akredytowanych laboratoriach, tj. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kielcach, ul. Jagiellońska 68 i Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Skarżysku – Kam., ul. Czerwonego Krzyża 10.

Próbki wody w ramach prowadzonej przez zarządcę wodociągu wewnętrznej kontroli jakości wody pobierane były do badań według harmonogramu ustalonego z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Końskich, zgodnie z częstotliwością nie mniejszą niż określona w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.

W okresie od lipca do grudnia 2020r. w ramach kontroli wewnętrznej pobrano ogółem 14 próbek wody do spożycia, w tym 11 próbek w zakresie parametrów grupy A i 3 próbki w zakresie parametrów grupy A i B.

Badania wykonywane były w akredytowanych laboratoriach, tj. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kielcach, ul. Jagiellońska 68 i Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Skarżysku – Kam., ul. Czerwonego Krzyża 10.

Badania jakości wody do spożycia przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyką metod badawczych, określoną w załączniku nr 6 do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia.

W zakresie badanych parametrów woda spełniała wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Mając na uwadze powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Końskich dokonał pozytywnej oceny jakości wody z wodociągu Końskie za II półrocze 2020r.

Ocenę jakości wody z wyżej wymienionego urządzenia wodociągowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Końskich wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Końskich  
*Anna Wojtasińska*

**Otrzymuje (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):**

1. Burmistrz Miasta i Gminy Końskie, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie;
2. Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o. o. Modliszewice, ul. Piotrkowska 2e, 26-200 Końskie.

**Otrzymują do wiadomości:**

1. Starosta Konecki, ul. Staszica 2, 26-200 Końskie;
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich, ul. Kielecka 5, 26-200 Końskie;
3. a/a.