

URZĄD GMINY
w Końskich
ul. Sportowa 7
41-200 Końskie
tel. (41) 372 30 22
fax (41) 372 33 52
Nr 5646.2021
L. zał. 28

Końskie, 2021.03.30.

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
dla wodociągu Paruchy za rok 2020r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Końskich działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1 i art. 25 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 195), art. 12 ust. 1, ust 4 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 2028), § 20 ust. 1, § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 3, ust. 8, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., poz. 2294),

po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych, próbek wody pobranych w punktach zgodności przez PPIS w Końskich w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody oraz próbek wody pobranych przez zarządcę wodociągu – **Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o. o. z siedzibą w Modliszewicach, ul. Piotrkowska 2e** w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, pochodzącej z urządzenia wodociągowego **wodociągu Paruchy**;

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KOŃSKICH

stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Końskich realizując ustawowy obowiązek nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia dokonał okresowej oceny jakości wody na podstawie:

- 1) sprawozdań z wyników badań jakości wody przeznaczonej do spożycia w ramach prowadzonego przez PPIS w Końskich nadzoru sanitarnego, sprawozdań z wyników badań jakości wody przeznaczonej do spożycia w ramach prowadzonej przez zarządcę, wg. ustalonego harmonogramu kontroli wewnętrznej jakości wody do spożycia, przekazywanych do PPIS w Końskich;
- 2) nadzoru nad jakością wody do spożycia prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich, o którym mowa w § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., poz. 2294);
- 3) analizy podejmowanych działań naprawczych.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Paruchy zasilany jest w wodę z ujęcia wód podziemnych, zaopatruje w wodę następujące miejscowości: Baczyna, Chełb, Czysta, Drutarnia, Fidor, Młynek, Nieświń, Paruchy, Stara Kuźnica;

- liczba zaopatrywanej ludności: 2002;
- produkcja wody [m³/d]: 174,00;
- długość sieci (bez przyłączy): 30,474 km;
- sposoby uzdatniania: koagulacja, korekta odczynu (pH), regulacja twardości, napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja stała promieniami UV.

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich w okresie od stycznia do grudnia 2020r. pobrano z przedmiotowego wodociągu ogółem 2 próbki wody do spożycia, w tym 1 próbkę w zakresie parametrów grupy A i 1 próbkę w zakresie parametrów grupy A i B.

Badania wykonywane były w akredytowanych laboratoriach, tj. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kielcach, ul. Jagiellońska 68 i Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Skarżysku – Kam., ul. Czerwonego Krzyża 10.

Próbki wody w ramach prowadzonej przez zarządcę wodociągu wewnętrznej kontroli jakości wody pobierane były do badań według harmonogramu ustalonego z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Końskich, zgodnie z częstotliwością nie mniejszą niż określona w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.

W okresie od stycznia do grudnia 2020r. w ramach kontroli wewnętrznej pobrano ogółem 5 próbek wody do spożycia, w tym 4 próbki w zakresie parametrów grupy A i 1 próbkę w zakresie parametrów grupy A i B.

Badania wykonywane były w akredytowanych laboratoriach, tj. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kielcach, ul. Jagiellońska 68 i Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Skarżysku – Kam., ul. Czerwonego Krzyża 10.

Badania jakości wody do spożycia przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyką metod badawczych, określoną w załączniku nr 6 do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia.

W zakresie badanych parametrów woda spełniała wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Mając na uwadze powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Końskich dokonał pozytywnej oceny jakości wody z wodociągu Paruchy za 2020r.

Ocenę jakości wody z wyżej wymienionego urządzenia wodociągowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Końskich wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Końskich
Anna Wojcisińska

Otrzymują (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):

1. Burmistrz Miasta i Gminy Końskie, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie;
2. Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o. o. Modliszewice, ul. Piotrkowska 2e, 26-200 Końskie.

Otrzymują do wiadomości:

1. Starosta Konecki, ul. Staszica 2, 26-200 Końskie;
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich, ul. Kielecka 5, 26-200 Końskie;
3. a/a.