



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Końskich

NHS.9020.6.49.2026.KD

Końskie, 30.03.2026 r.

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY dla wodociągu Wąsosz za 2025 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Końskich działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust.1 i art. 25 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1, ust 4 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

(Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 20 ust. 1, § 21 ust. 1 pkt 1, ust. 8, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., poz. 2294), po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych, próbek wody pobranych w punktach zgodności przez PPIS w Końskich w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody oraz próbek wody pobranych przez zarządcę wodociągu – **Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o. o. z siedzibą w Modliszewicach, ul. Piotrkowska 2e** w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, pochodzącej z urządzenia wodociągowego **wodociągu Wąsosz**;

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KOŃSKICH stwierdza: przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Końskich realizując ustawowy obowiązek nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia dokonał okresowej oceny jakości wody na podstawie:

1) sprawozdań z wyników badań jakości wody przeznaczonej do spożycia w ramach prowadzonego przez PPIS w Końskich nadzoru sanitarnego, sprawozdań z wyników badań jakości wody przeznaczonej do spożycia w ramach prowadzonej przez zarządcę, wg ustalonego harmonogramu kontroli wewnętrznej jakości wody do spożycia, przekazywanych do PPIS w Końskich;

2) nadzoru nad jakością wody do spożycia prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich, o którym mowa w § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., poz. 2294);

3) analizy podejmowanych działań naprawczych.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Wąsosz zasilany jest w wodę z ujęcia wód podziemnych, zaopatruje w wodę następujące miejscowości: Małachów, Wąsosz;

- liczba zaopatrywanej ludności: **452**;

- produkcja wody [m³/d]: **37**;



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Końskich
ul. Sportowa 7 | 26-200 Końskie
tel.: 41 372 30 22, 41 372 30 23
sekretariat.psse.konskie@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-22035-45585-DJDWF-23

- długość sieci (bez przyłączy): **11,000 km**;
- sposoby uzdatniania: korekta odczynu (pH).

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich w okresie od stycznia do grudnia 2025 r. pobrano z przedmiotowego wodociągu ogółem 3 próbki wody do spożycia, w tym 2 próbki w zakresie parametrów grupy A i 1 próbkę w zakresie parametrów grupy A i B.

Badania wykonywane były w akredytowanych laboratoriach, tj. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kielcach, ul. Jagiellońska 68 i Powiatowej Stacji Sanitarno– Epidemiologicznej w Skarżysku – Kam., ul. Czerwonego Krzyża 10.

Próbki wody w ramach prowadzonej przez zarządcę wodociągu wewnętrznej kontroli jakości wody pobierane były do badań według harmonogramu ustalonego z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Końskich, zgodnie z częstotliwością nie mniejszą niż określona w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. W okresie od stycznia do grudnia 2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej pobrano ogółem 2 próbki wody do spożycia w zakresie parametrów grupy A.

Badania wykonywane były w akredytowanym laboratorium, tj. Powiatowej Stacji Sanitarno– Epidemiologicznej w Skarżysku – Kam., ul. Czerwonego Krzyża 10. Badania jakości wody do spożycia przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyką metod badawczych, określoną w załączniku nr 6 do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia.

W zakresie badanych parametrów woda spełniała wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Mając na uwadze powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Końskich dokonał pozytywnej oceny jakości wody z wodociągu Wąsosz za 2025 r.

Ocenę jakości wody z wyżej wymienionego urzędnia wodociągowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Końskich wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

Anna Wojtasińska
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Końskich

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):

1. Gmina Końskie, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie;
2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o. o. Modliszewice, ul. Piotrkowska 2e, 26-200 Końskie.

Otrzymują do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe, ul. Staszica 2, 26-200 Końskie;

2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Końskich, ul. Kielecka 5, 26-200 Końskie;
3. a/a.